

給水栓水質検査結果

事業名			高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日			3月13日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日
天候			晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴
水源名			寺河戸	一色	猿丸	牧戸	六廐	三谷	野々俣
配水池名			黒谷A	黒谷B	新渚A	新渚B	六廐	三谷	野々俣
採水場所			荘川体育館 黒谷100	惣則公衆トイレ 惣則21-1	荘川総合センター 新渚430-1	牧戸公衆トイレ 牧戸363-1	六廐消防ポンプ庫 六廐	不動島橋付近 三谷	個人宅 野々俣
項目名		採水時刻	9:55	10:10	11:05	11:35	8:35	8:50	11:50
水質基準値		気温	5.0℃	6.0℃	5.0℃	7.0℃	3.0℃	4.0℃	6.0℃
		水温	4.0℃	3.5℃	4.3℃	4.1℃	4.0℃	3.5℃	3.0℃
基 1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.003mg/L	-	0.003mg/L	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	0.17mg/L	-
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.004mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.004mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.004mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.007mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2mg/L	1.1mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L	1.5mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	-	-	-	-	-	66CaCO3mg/L	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9(18℃)	6.9(16℃)	6.9(16℃)	7.5(16℃)	7.1(16℃)	8.1(16℃)	7.0(17℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L
判 定			適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		3月17日	3月17日	3月17日	3月17日	3月17日	3月17日	3月17日
天候		晴	晴	晴	晴	雪	曇	晴
水源名		黒谷A(寺河戸)	黒谷B(一色)	新渚A(猿丸)	新渚B(牧戸)	六廐	三谷第1	野々俣
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	表流水	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻		14:15	14:00	13:45	13:30	15:00	14:35
	気温		5.1℃	5.2℃	2℃	6.1℃	2℃	2.9℃
	水温		8.8℃	8.1℃	8.7℃	7.7℃	4.8℃	7.3℃
指大腸菌		0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL
指嫌気性芽胞菌		0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日		3月13日	3月13日	3月13日	3月13日
天候		晴	曇り	曇り	晴
水源名		黒谷A(寺河戸)	黒谷B(一色)	新渚A(猿丸)	新渚B(牧戸)
種別		湧水	湧水	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻		9:40	10:20	10:35
	気温		4.0℃	6.0℃	6.0℃
	水温		8.3℃	7.6℃	7.5℃
-	クリプトスポリジウム		不検出	不検出	不検出
-	シアルジア		不検出	不検出	不検出

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター