

給 水 栓 水 質 検 査 結 果

事業名			高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	
採水月日			7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日	
天候			晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	
水源名			小八賀川	小八賀川	宮	宮	小八賀川	宮	小八賀川・宮	かくまら	かくまら	かくまら	
項目名	配水池名		上野	上野	江名子	城山	錦山	江名子	松倉	岩滝第3	岩滝第2	岩滝第1	
	採水場所		上野浄水場 下切町	下切取水場 下切町	(株)神高 石浦町	片野消防ポンプ庫 片野町	漆垣内消防ポンプ庫 漆垣内町	車田公園 松之木町	八日町前原公民館 八日町	個人宅横 岩井町	岩滝ポンプ場 滝町	滝農集処理施設 滝町	
	採水時刻		8:30	8:30	9:40	9:20	10:30	10:45	9:00	9:40	9:55	10:10	
	水質基準値		気温		25.0℃	26.0℃	30.0℃	30.0℃	29.0℃	30.0℃	28.0℃	26.0℃	27.0℃
			水温		17.5℃	26.4℃	26.5℃	19.3℃	23.5℃	22.9℃	25.5℃	23.3℃	24.2℃
基 1	一般細菌		集落数が ¹ 100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	
基 2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基38	塩化物イオン		200mg/L以下	3.5mg/L	3.5mg/L	2.1mg/L	2.1mg/L	3.1mg/L	2.1mg/L	2.3mg/L	9.2mg/L	10mg/L	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3(24℃)	7.4(25℃)	6.5(24℃)	6.6(24℃)	7.1(24℃)	6.6(24℃)	6.8(24℃)	7.3(24℃)	7.1(25℃)	
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度		5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
基51	濁度		2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
－	残留塩素		0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日			7月8日	7月8日	7月8日	7月8日
天候			晴	晴	晴	曇り
水源名			下切	宮第1	宮第2	かくまら
種別			表流水	浅井戸	伏流水	湧水
採水場所			原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	オーバーフロー
項目名	採水時刻		8:45	10:40	10:30	11:30
	気温		27.5℃	30℃	29℃	21℃
	水温		16.5℃	13.5℃	16.5℃	10.5℃
指1	大腸菌		71.2MPN/100mL	0MPN/100mL	7.4MPN/100mL	1MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日			7月10日	7月10日	7月10日
天候			晴	晴	曇り
水源名			宮第1	宮第2	かくまら
種別			浅井戸	伏流水	湧水
採水場所			原水検水栓	原水検水栓	オーバーフロー
項目名	採水時刻		10:20	10:00	9:20
	気温		30.0℃	29.0℃	25.0℃
	水温		13.5℃	18.0℃	10.0℃
－	クリプトスポリジウム		不検出	不検出	不検出
－	ジアルシア		不検出	不検出	不検出

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター