

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		12月2日	12月2日	12月2日
天候		曇り	曇り	晴
水源名		蔵柱	ユズリハ谷	ユズリハ谷
配水池名		蔵柱	常泉寺	苅安
採水場所		一之宮支所 一之宮	寺元公民館 一之宮	段ふれあいの家 一之宮
項目名	採水時刻	8:35	8:50	9:30
水質基準値	気温	3.0°C	3.0°C	5.0°C
	水温	10.9°C	9.9°C	10.4°C
基1 一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.9mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3(20°C)	7.4(20°C)	7.3(20°C)
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
一 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
判定		適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスピロジウム等検査結果

採水月日		12月2日
天候		晴
水源名		ユズリハ谷
種別		湧水
採水場所		原水検水栓
項目名	採水時刻	9:05
	気温	4.0°C
	水温	9.0°C
- クリプトスピロジウム		不検出
- ジアルジア		不検出

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスピロジウム指標菌検査結果

採水月日		12月9日	12月9日
天候		晴	晴
水源名		蔵柱	ユズリハ谷
種別		表流水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	12:05	12:25
	気温	3°C	4°C
	水温	5.5°C	8°C
指1	大腸菌	0MPN/100mL	0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ