

高山市高根町 水質検査結果月報

令和8年1月

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	
採水月日		1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
水源名		上ヶ洞	阿多野郷	日和田	野麦	中ノ谷	猪之鼻	塩蔵谷	
配水池名		上ヶ洞	阿多野郷	日和田	野麦	中洞	中之宿	池ヶ洞	
採水場所		高根支所	旧マリオンフーズ横	留之原ポンプ場	野麦公衆トイレ	道の駅たかね工房	旧森林組合	防火水槽	
項目名		採水時刻	10:40	8:50	10:45	10:05	8:55	9:10	10:20
水質基準値		気温	-2.0℃	-7.0℃	-3.0℃	-5.0℃	-5.0℃	-5.0℃	-4.0℃
		水温	5.1℃	4.4℃	4.5℃	5.5℃	4.8℃	6.9℃	5.0℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.6mg/L	0.5mg/L	1.4mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2(15℃)	7.4(14℃)	6.9(15℃)	7.4(15℃)	7.4(15℃)	7.3(15℃)	7.5(15℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.1mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月14日	1月14日	1月13日	
天候		雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	
水源名		上ヶ洞第1	上ヶ洞第2	阿多野郷	日和田	野麦	中ノ谷	猪之鼻	塩蔵谷	
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	
項目名		採水時刻	15:15	15:20	12:20	14:40	13:30	8:45	8:20	16:00
		気温	0℃	0℃	0℃	-1℃	-1℃	-2℃	-3℃	0℃
		水温	7℃	7.5℃	7℃	5.5℃	6.5℃	7.5℃	9℃	7℃
指1	大腸菌		OMP/N/100mL							
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100mL							

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日		1月7日							
天候		晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
水源名		上ヶ洞第2	阿多野郷	日和田	野麦	中ノ谷	猪之鼻	塩蔵谷	
種別		湧水							
採水場所		原水検水栓							
項目名		採水時刻	11:15	9:15	11:05	10:00	8:40	9:30	10:10
		気温	-2.0℃	-6.0℃	-3.0℃	-5.0℃	-6.0℃	-4.0℃	-4.0℃
		水温	7.4℃	6.2℃	4.5℃	5.0℃	7.1℃	8.8℃	4.7℃
-	クリプトスポリジウム		不検出						
-	シアルジア		不検出						

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター