高山市　水質検査結果月報　　令和8年9月

給 水 栓 水 質 検 査 結 果

事業名			高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日			9月11日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日
天候			雨	雨	雨	曇り	雨	雨	雨	雨	雨	雨
水源名			小八賀川	小八賀川	宮	宮	小八賀川	宮	小八賀川・宮	かくまら	かくまら	かくまら
配水池名			上野	上野	江名子	城山	錦山	江名子	松倉	岩滝第３	岩滝第２	岩滝第１
採水場所			上野浄水場 下切町	下切取水場 下切町	㈱神高 石浦町	片野消防ポンプ庫 片野町	漆垣内消防ポンプ庫 漆垣内町	車田公園 松之木町	八日町前原公民館 八日町	個人宅横 岩井町	岩滝ポンプ場 滝町	滝農集処理施設 滝町
項目名	採水時刻		8:30	8:50	9:40	10:00	10:10	10:25	9:20	9:15	9:35	9:50
水質基準値	気温		19.0℃	19.0℃	19.0℃	20.0℃	19.0℃	20.0℃	19.0℃	19.0℃	19.0℃	19.0℃
水質基準値	水温		16.7℃	23.0℃	25.0℃	19.0℃	22.2℃	23.5℃	24.5℃	22.5℃	20.7℃	23.5℃
基１	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基２	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6mg/L	5.7mg/L	2.2mg/L	2.2mg/L	3.2mg/L	2.1mg/L	2.4mg/L	9.9mg/L	8.3mg/L	9.6mg/L
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(22℃)	7.1(22℃)	6.5(22℃)	6.5(22℃)	6.9(22℃)	6.6(22℃)	6.7(23℃)	7.1(23℃)	7.0(23℃)	7.0(23℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L
判定			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合

※検査機関　　登録検査機関　株式会社　総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日			9月8日	9月8日	9月8日	9月8日
天候			雨	雨	雨	雨
水源名			下切	宮第１	宮第２	かくまら
種別			表流水	浅井戸	伏流水	湧水
採水場所			原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水排水管
項目名	採水時刻		8:15	12:08	11:58	10:43
項目名	気温		22℃	22℃	21℃	21℃
項目名	水温		15℃	16.5℃	13.5℃	10.5℃
指1	大腸菌		114.5MPN/100mL	0MPN/100mL	1MPN/100mL	1MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関　　指定管理者　　株式会社　高山管設備グループ