



高山市報道発表資料 No. 1

平成 23 年 3 月 2 日（水）午前 10 時 40 分発表

高山市企画課（広報担当）TEL0577-35-3134

※被害状況については、今後の調査により変わる場合があります。

市庁舎での漏水について

平成 23 年 3 月 2 日（水）午前 10 時 10 分、高山市役所の庁舎正面玄関天井部分（風除室）から、漏水が発生しました。

◆内容

庁舎暖房設備の配管から漏水した模様。配管内の温水が噴出したために、熱に反応した自動火災報知機が作動し、警報が鳴ったもの。

職員約 70 人がバケツやモップ等で排水対応し、現在は暖房への給湯を停止し、応急処置済み（10 時 20 分頃）。

原因については調査中。