

事故概要

- 1 発生日時 令和元年8月31日(土) 午前9時頃
- 2 発生場所 高山市奥飛驒温泉郷平湯 [REDACTED] 付近
- 3 事故の概要 奥飛驒温泉郷平湯地内において、市道に埋設された配水管から漏水し、噴出した水が市道に隣接する [REDACTED] の駐車場方向へ流れ、融雪機能のある駐車場を破損した。

○漏水した配水管の口径・管種

口径150mm 塩化ビニール管 昭和54年埋設

- 4 被害総額 2,776,517円
- 5 過失割合 市 100%
- 6 保険による
補てん額 2,726,517円