

高山市ごみ処理施設建設工事 募集図書正誤表一覧

令和4年6月13日

■発注仕様書

No.	資料名称	頁	項目				タイトル	誤	正
1	発注仕様書	6	第1章	第1節	7	1)	(8) ユーティリティ関連業務	電気、上水、井水等の必要ユーティリティの接続及び薬品、燃料等の消耗品の確保、試運転に必要なユーティリティの確保等。	電気、上水、 井水 等の必要ユーティリティの接続及び薬品、燃料等の消耗品の確保、試運転に必要なユーティリティの確保等。
2	発注仕様書	18	第1章	第3節	10	6)	焼却主灰及び飛灰固化物の基準	焼却主灰の含有量基準	焼却主灰及び飛灰処理物の含有量基準
3	発注仕様書	33	第1章	9	4	1)	電気引込工事	関連施設（現施設、第1次埋立処分地汚水処理施設、第2次埋立処分地汚水処理施設、容器リサイクル施設、缶選別施設）	関連施設（ 現施設 、第1次埋立処分地汚水処理施設、 第1受水槽 、第2次埋立処分地汚水処理施設、容器リサイクル施設、 不燃物 選別施設）
4	発注仕様書	83	第2章	第7節	7	3)	(2) 煙突高	煙突高 59.9 m(煙突天端標高を680mとする)	煙突高 59.9 m(煙突天端標高を680m以上とする)
5	発注仕様書	100	第2章	第11節	1		設計基本条件	関連施設（現施設、第1次埋立地汚水処理施設、第2次埋立地汚水処理施設、容器リサイクル施設、缶選別施設）	関連施設（ 現施設 、第1次埋立 処分 地汚水処理施設、 第1受水槽 、第2次埋立 処分 地汚水処理施設、容器リサイクル施設、 不燃物 選別施設）
6	発注仕様書	108	第2章	第12節	1	4)	計画概要	現施設で使用している第1次埋立処分地、第2次埋立処分地、汚水処理施設の計装盤に相当するものを本施設に設置し、接続すること。	現施設で使用している第1次埋立処分地 汚水処理施設 、第2次埋立処分地 汚水処理施設 、 汚水処理施設 の計装盤に相当するものを本施設に設置し、接続すること。
7	発注仕様書	138	第3章	第2節	1	4)	(5) 電池ステーション(特記)	将来電池ステーションを設置することを想定し、地下に発電機からの配線をする事。	将来電池ステーションを設置することを想定し、地下に発電機からの配線 用の配管を埋設 すること。
8	発注仕様書	154	第3章	第5節	4	3)	(1) 拡張放送設備工事	(市役所屋内放送)	-(市役所屋内放送)-
9	発注仕様書	72～77	第2章	第5節			項目番号	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3	1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 3-1 3-2 3-2-1 3-2-2 4-1 4-2 5-1 5-2 5-3
10	発注仕様書	78～80	第2章	第6節			項目番号	1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4	1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4
11	発注仕様書	82	第2章	第7節			項目番号	3.1	3-1

No.	資料名称	頁	項目				タイトル	誤	正
12	発注仕様書	84～ 90	第2 章	第8 節			項目番号 1.1 1.2 4.1 4.2 4.3 4.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	1-1 1-2 4-1 4-2 4-3 4-4 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6	
13	別添資料9						会議室（40名程度） ・長机、椅子（20人分）	・長机、椅子（40人分）	
14	別添資料9						休憩室（食堂）給湯室 ・4人掛けテーブル 8台、椅子 32脚	・テーブル、椅子（25人分）	
15	別添資料9						仮眠室 ・仮眠室（洋室） ※1室あたり	・仮眠室（ 洋室 ） ※1室あたり	