

事故概要

- 1 発 生 日 時 令和4年8月13日(土)から14日(日)(推定)
(発生覚知 14日 午後2時30分)
- 2 発 生 場 所 高山市久々野町久須母195番地 高山市久々野衛生センター
- 3 事 故 の 概 要 8月13日～14日(推定)に、高山市久々野衛生センター薬品タンク(次亜塩素酸ソーダ)から薬品が漏れ出し、自動運転中の床排水ポンプにより飛騨川に流出、鮎ほか魚類をへい死させ、[REDACTED]に損害を与えた。
- 4 被 害 総 額 6,964,873円
内訳
- | 項 目 | 金 額 |
|----------------|------------|
| (1) 魚類のへい死補償分 | 5,474,250円 |
| (2) 遊漁料収入減少補填分 | 1,447,923円 |
| (3) 対応実費分 | 42,700円 |
- 5 過 失 割 合 市 100%
- 6 保 険 に よ る 補 填 額 4,051,418円