

[illegible]

| 阿多粕浄水場(アナログ信号) | | |
|----------------|---|------------------------|
| AI | 1 | 原水濁度(将来) 0.0~2.0mg/L |
| | 2 | 原水色度(将来) 0.0~5.0mg/L |
| | 3 | 取水流量(将来) 0.0~20.0 m³/h |
| | 4 | 配水池水位(将来) 0.00~3.00 m |
| | 5 | 配水流量 0.0~40.0 m³/h |
| | 6 | 残留塩素(将来) 0.0~1.0mg/L |
| | | |
| | | |

| 阿多泊浄水場(積算信号) | | |
|--------------|---|--------------|
| PI | 1 | 取水流量積算(パルス) |
| | 2 | 取水流量積算(アナログ) |
| | 3 | 配水流量積算(パルス) |
| | 4 | 配水流量積算(アナログ) |

| 阿多粕浄水場(信号点数集計) | | |
|----------------|----|----|
| デジタル信号 | DI | 16 |
| アナログ信号 | AI | 6 |
| 積算信号 | PI | 4 |

[illegible]

| 大坊配水池 (アナログ信号) | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------------|
| AI | 1 | 原水濁度 | 0.0～2.0mg/L |
| | 2 | 原水色度 | 0.0～5.0mg/L |
| | 3 | 取水流量 (将来) | 0.0～20.0 m ³ /h |
| | 4 | 配水池水位 | 0.00～2.00 m |
| | 5 | 配水流量 | 0.0～20.0 m ³ /h |
| | 6 | 残留塩素 | 0.0～2.0mg/L |
| | | | |
| | | | |

| 大坊配水池(積算信号) | | | |
|-------------|---|--------------|--|
| PI | 1 | 取水流量積算(パルス) | |
| | 2 | 取水流量積算(アナログ) | |
| | 3 | 配水流量積算(パルス) | |
| | 4 | 配水流量積算(アナログ) | |

| 大坊配水池(信号点数集計) | |
|---------------|----|
| デジタル信号 DI | 18 |
| アナログ信号 AI | 6 |
| 積算信号 PI | 4 |