

高山市ごみ処理施設建設工事請負契約の変更について

(高山市ごみ処理施設建設工事の主な変更内容)

1. 余剰電力の系統連系に必要な機器の追加

・単独運転検出装置

事故等が発生し、停電している送電先の送変電設備に当該発電設備から通電することによる感電事故や火災を防止する装置



・出力制御装置

送変電設備の管理者が送変電設備の空き容量等を考慮し、当該発電設備の出力を制御する装置

