

高山市高根町 水質検査結果月報

令和6年1月

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日
天候		曇り	雪	雪	雪	曇	曇	曇
水源名		上ヶ洞	阿多野郷	日和田	野麦	中ノ谷	猪之鼻	塩蔵谷
配水池名		上ヶ洞	阿多野郷	日和田	野麦	中洞	中之宿	池ヶ洞
採水場所		高根支所 上ヶ洞428	旧マリオンフーズ横 阿多野郷	留之原ポンプ場 留之原1719	野麦公衆トイレ 野麦	道の駅たかね工房 中洞767-1	個人宅 中之宿	防火水槽 池ヶ洞
項目名	採水時刻	10:35	8:40	10:30	9:40	9:05	9:40	10:10
		水質基準値		気温 -1.0℃ 水温 6.0℃	気温 -3.0℃ 水温 4.2℃	気温 0.0℃ 水温 3.0℃	気温 -1.0℃ 水温 5.5℃	気温 -3.0℃ 水温 5.1℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.6mg/L	0.6mg/L	1.4mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3(16℃)	7.4(15℃)	6.9(15℃)	7.4(15℃)	7.4(16℃)	7.5(16℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.3度	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月17日	1月17日	1月16日
天候		雪	雪	雪	雪	晴	晴	雪
水源名		上ヶ洞第1	上ヶ洞第2	日和田	野麦	中ノ谷	猪之鼻	塩蔵谷
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	15:35	15:45	13:30	14:30	8:20	9:00	16:20
		水質基準値		気温 -6.0℃ 水温 5.5℃	気温 -6.0℃ 水温 6.0℃	気温 -7.0℃ 水温 5.0℃	気温 -7.0℃ 水温 5.5℃	気温 -11.0℃ 水温 6.5℃
指1	大腸菌	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日		1月15日	1月12日	1月12日	1月12日	1月15日	1月15日	1月15日
天候		雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪
水源名		上ヶ洞第2	阿多野郷	日和田	野麦	中ノ谷	猪之鼻	塩蔵谷
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	10:20	9:10	10:40	9:50	8:30	9:00	9:30
		水質基準値		気温 -3.0℃ 水温 7.5℃	気温 -2.0℃ 水温 6.0℃	気温 0.0℃ 水温 5.0℃	気温 -1.0℃ 水温 5.0℃	気温 -1.0℃ 水温 7.4℃
-	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	シアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター